



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Omologazione e Certificazione

00184 Roma
Via Urbana 167 - Telef. 47141

VII U.F.

ISPEL SEDE CENTRALE	
009933	11 AGO 98
PROTOCOLLO IN PARTENZA	

ISPEL
Dipartimento di
Brescia

Oggetto : Impianti di riscaldamento ad acqua calda . D.M. 1.12.75 - Raccolta "R" ANCC

Si fa riferimento alla nota np.9523 del 19.6.98 con la quale codesto Dipartimento ha posto alcuni quesiti in relazione all'applicazione del D.M. 1.12.75 e relative specifiche tecniche di cui alla Raccolta "R" ANCC .

Sull'argomento , tenuto conto di quanto disposto dalla citata Raccolta "R" e dalle circolari tecniche emanate da questa Sede , si ritiene che :

- 1) per quanto attiene i moduli costituenti il generatore di calore a gas , debba essere applicato quanto disposto dalla Raccolta "R" , capitoli R 2A, R 2B ed R 2C. Allo stato non sono state emanate altre disposizioni, salvo quelle, emanate con circolare ISPEL n.367/98 del 30.3.98, che riguardano la verifica di conformità dei moduli alle norme vigenti presso il costruttore dei moduli stessi . Si è dell'avviso, comunque , che il funzionamento dei moduli , indipendenti o meno , debba essere valutato dal funzionario tecnico ISPEL all'atto della verifica di primo impianto , al fine di stabilire se ogni modulo debba essere provvisto dei dispositivi di controllo, protezione e sicurezza oppure sia sufficiente che gli stessi dispositivi possano essere installati entro 0,5 mt sulla tubazione di mandata del generatore ;
- 2) per quanto riguarda le norme da applicare nell'esame progetto, debbano essere quelle vigenti al momento dell'esame medesimo ;
- 3) infine, relativamente alla pressione di taratura dei riscaldatori d'acqua sanitaria destinata al consumo , debba essere applicato , per analogia, quanto disposto dalla Raccolta "R" , capitoli R 2A, punto 2.2.12 ed R 2B, punto 2.3, vale a dire " la pressione di targa deve essere maggiore o uguale alla pressione di taratura della valvola di sicurezza + la sovrappressione ammessa " .

Tipografia Politeca - Palazzo Mi.

I.S.P.E.S.L. - BRESCIA	
data	27 AGO. 1998
prot. n.	12517

NG

DIR
2

Il Direttore ad interim del Dipartimento

(Dr.ing. Renato Gentilucci)